

質疑・解答書

2026年7月7日

工事名 耐震性貯水槽設置工事(小川8-1)

番号	質疑項目	解答項目
1	内訳書16号代価表防水47. 6mの仕様ご指示ください。	貯水槽の目地(外側、内側)部分の防水工。下地プライマー塗布後ポリウレタン系防水材料を施工する。
2	近くにある既設不凍水栓を当工事で使用できますか。そのときは、有償・無償ですか。	使用については当市水道課との協議が必要となります。有償(充水量40m ³ 分)となります。